

防火管理チェックリスト

点 檢 項 目			結 果	備 考
避 難 管 理	1	階段・通路に避難の障害となるものがないか		
	2	防火シャッターは完全に閉まるか		
	3	避難器具の周囲には操作の障害となるものがないか		
	4	避難器具の変形、損傷、腐食などがないか		
	5	器具が取りつけられている開口部は容易に開くか		
	6	降下空間、避難空き地に障害となるものがないか		
	7	避難経路図は提出されているか		
	8	誘導灯は常時点灯しているか		
	9	誘導灯の非常電源の切換え機能はよいか		
	10	間仕切り、広告物などによる視認障害はないか		
消 火 設 備	1	消火栓の電源は遮断されていないか		
	2	止水弁は「開」になっているか		
	3	消火栓箱の前に物品は置かれていなか		
	4	ホースなどに損傷はないか		
	5	赤色灯は点灯しているか		
	6	消火器は使用に便利な位置にあるか		
	7	薬剤は定期的に詰換えをしているか		
	8	消火器のホースは変形、損傷、老化、つまりなどがないか		
自動 火災 報知 設備	1	ベル停止になっていないか		
	2	電源表示灯が点灯しているか		
	3	非常電源切換え機能はよいか		
	4	感知器の撤去箇所はないか		
	5	間仕切りなどによる未警戒部分はないか		
防 火 管 理	1	防火管理者が選任され、届出がされているか		
	2	消防計画に震災（警戒宣言発令、発災）時の処置法があるか		
	3	消防計画は提出されているか		
	4	消防計画に基づく訓練などは実施しているか		
	5	従業員に対する防災教育はしているか		
火氣 使 用 管 理	1	周囲の造営材に異常はないか		
	2	変形、損傷、腐食、燃料漏れなどはないか		
	3	内容積20ℓ以上のLPG容器を屋内で使用していないか		
	4	煙突（排気筒）に亀裂、損傷はないか		
	5	煙突の貫通部は不燃構造になっているか		